



ООО «Технотэл»

Оповещатель охранно-пожарный звуковой ООПЗ -24

Сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ68.В.00010/18

Инструкция по эксплуатации ТКЛГ.425542.001-24 ИЭ

1. Введение

Инструкция ТКЛГ.425542.001-24 ИЭ на оповещатель охранно-пожарный звуковой ООПЗ -24 предназначена для изучения порядка размещения и монтажа, правил и условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

2. Назначение

- Оповещатель охранно-пожарный звуковой ООПЗ- 24, далее оповещатель, изготовлен в соответствии с требованиями технических условий ТКЛГ.425542.001ТУ.
- Оповещатель предназначен для выдачи сигнала тревоги или аварийного сигнала в виде звука модулированной частоты в системах охранной и охранно- пожарной сигнализации. Изделие может использоваться при построении систем оповещения на промышленных объектах, в торговых, культурно-спортивных и других сооружениях с массовым пребыванием людей.
- Рекомендуемый режим работы оповещателя повторно-кратковременный: включен - 5 минут, выключен - 5 минут. Количество циклов «включен-выключен» - не менее 6000 (шесть тысяч).

3. Основные технические характеристики

- Номинальное напряжение питания - постоянное , 24 В +/-10%.
- Среднее значение потребляемого тока при номинальном напряжении питания не более 100 мА.
- Уровень звукового давления на расстоянии 1 м по оси излучения не менее 103 дБ.
- Частоты звучания оповещателя не регулируются и не нормируются.
- Оповещатель является пожаробезопасным в нормальном и аварийном (до 24 часов непрерывного включения питания) режимах работе.
- Оповещатель сохраняет работоспособность после приложения к выводам питающего напряжения обратной полярности.
- Диапазон рабочих температур оповещателя от - 30 до +50 градусов по шкале Цельсия.
- Степень защиты оболочки IP42 по ГОСТ 14254-80
- Габаритные размеры оповещателя не более 90x105x45 мм.
- Масса оповещателя не более 0,2 кг.
- Драгоценных материалов не содержит.

4. Комплект поставки

- | | |
|---|-------|
| 4.1 Оповещатель охранно-пожарный звуковой ООПЗ-12 | 1 шт. |
| 4.2 Инструкция по эксплуатации ТКЛГ.425542.001-24 ИЭ /паспорт ТКЛГ.425542.001-24 ПС | 1 шт. |

5. Указание мер безопасности

- По способу защиты от поражения электрическим током оповещатель относится к приборам III класса по ГОСТ 12.2.0070-75. Питание оповещателя осуществляется постоянным напряжением до 27 В, исключающим возможность поражения электрическим током.

6. Размещение, установка, подготовка к работе

- Оповещатели устанавливаются во всех помещениях зданий промышленного или бытового назначения. При применении оповещателя на открытом воздухе - устанавливать под навес или козырек, для защиты от прямого попадания на оповещатель дождя или брызг воды.
- Количество оповещателей и их расстановка должны обеспечить необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.
- Подключение оповещателя к управляющему устройству осуществляется с помощью двух гибких проводников, выходящих из корпуса и имеющих разный цвет изоляции. «Плюс» питания подается на красный (желтый, коричневый, оранжевый), «минус» - на чёрный (белый, синий, зеленый). Оповещатель сохраняет работоспособность после приложения к выводам питающего напряжения обратной полярности.
- Монтаж оповещателя производится в соответствии с действующей нормативно-технической документацией на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок охранно-пожарной сигнализации. Конструкция оповещателя обеспечивает возможность его крепления на плоской поверхности двумя шурупами (саморезами, винтами, болтами) диаметром не более 6 мм. Оповещатель можно размещать (крепить) в любом пространственном расположении, излучающей поверхностью в сторону , где необходимо получить максимальное звуковое давление.
- Проверка работоспособности оповещателя выполняется путем подачи питающего напряжения на соответствующие выводы. При этом оповещатель будет выдавать звуковой сигнал.

7. Гарантии изготовителя

- Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие оповещателя охранно-пожарного звукового ООПЗ-24 требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, предусмотренных ТКЛГ.425542.001 ТУ
- Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента изготовления.
- Оповещатели, у которых во время гарантийного срока (при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа), будет выявлено несоответствие параметрам, указанным в настоящей инструкции, безвозмездно заменяются предприятием-изготовителем.

Паспорт ТКЛГ.425542.001-24 ПС

Оповещатель охранно-пожарный звуковой ООПЗ-24

зав. номер № _____

соответствует требованиям ТКЛГ.425542.001 ТУ, признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

Изготовитель ООО «Технотэл», г. Тула, нос.Косая Гора, ул.М.Горького, д.5, 8-4872-236200, tekhnotel@yandex.ru